**Sozialverband Deutschland**
Landesverband Niedersachsen

# Checkliste

zur Überprüfung der Barrierefreiheit von Sportstätten

Adresse der Sportstätte:_____

Name, Telefon der Prüfperson:_____

| Prüfkriterium erfüllt | Ja | Nein | Trifft nicht zu |
|---|---|---|---|
| **1. Ankommen** | | | |
| Eine Parkfläche mit einem Pkw-Stellplatz für Personen mit Behinderung ist vorhanden. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Die Beschilderung des Parkplatz ist gut sichtbar. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Der Weg zum Eingang des Gebäudes ist ebenerdig/stufenlos. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Ein taktiles Leitsystem (z.B. unterschiedlich strukturierte Bodenoberflächen) im Außenbereich ist vorhanden. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Falls der Zugang über eine Außentreppen ist: | | | |
| - Eine ausreichend breite Rampe (min. 120 cm) mit geringer Steigung ist vorhanden. | ☐ | ☐ | ☐ |
| - Beidseitige Handläufe sind vorhanden. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Der Eingang ist stufenlos und schwellenfrei. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Die Eingangstür ist ausreichend breit (min. 90 cm). | ☐ | ☐ | ☐ |
| Die Tür kann auch von Rollstuhlfahrer*innen ohne fremde Hilfe geöffnet werden. | ☐ | ☐ | ☐ |
| **2. Im Gebäude** | | | |
| Ein taktiles Leitsystem (z.B. taktile Hilfe an Handläufen, unterschiedlich strukturierte Bodenoberflächen) ist vorhanden. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Orientierungshinweise (wenn vorhanden) sind leicht verständlich und erkennbar. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Ein Fluchtplan in Brailleschrift ist vorhanden. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Das Mitführen von Assistenzhunden ist erlaubt. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Lichtschalter sind auch für Rollstuhlfahrer*innen eigenständig erreichbar (Höhe auf 85 cm). | ☐ | ☐ | ☐ |



Sozialverband Deutschland
Landesverband Niedersachsen e.V.

**Wir bitten um Rücksendung der Checkliste bis zum 15. April 2024 an sozialpolitik@sovd-nds.de.**

| Prüfkriterium erfüllt | Ja | Nein | Trifft nicht zu |
|---|---|---|---|
| Flure und sonstige Bewegungsflächen sind ausreichend breit für die Nutzung mit dem Rollstuhl oder mit Gehilfen (min. 150 cm). | ☐ | ☐ | ☐ |
| Türen im Gebäude sind ausreichend breit (min. 90 cm), schwellenlos und auch von Rollstuhlfahrer*innen ohne fremde Hilfe zu öffnen. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Falls mehrere Ebenen vorhanden sind: | | | |
| - Ein ausreichend breiter Aufzug ist vorhanden (Türbreite: min. 90 cm; Fahrkorb: min. 110 x 140 cm). | ☐ | ☐ | ☐ |
| - Der Tastenaufdruck (z.B. Stockwerk) ist taktil wahrnehmbar. | ☐ | ☐ | ☐ |
| - Die Treppen sind gradläufig (keine Wendeltreppe). | ☐ | ☐ | ☐ |
| - Die erste und letzte Treppenstufe sind taktil wahrnehmbar. | ☐ | ☐ | ☐ |
| - An beiden Seiten sind durchgehende Handläufe vorhanden. | ☐ | ☐ | ☐ |
| **3. Sanitäranlagen und Umkleidebereich** | | | |
| Mindestens eine Toilette für Rollstuhlfahrer*innen ist vorhanden. | ☐ | ☐ | ☐ |
| - Ein unterfahrbares Waschbecken ist vorhanden (Höhe max. 80 cm). | ☐ | ☐ | ☐ |
| - Ein Notruf ist vorhanden. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Mindestens eine befahrbare Dusche mit Duschsitz ist vorhanden. | ☐ | ☐ | ☐ |
| - Ein Notruf ist vorhanden. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Mindestens eine Umkleidekabine, in der auch Assistenzpersonen Platz haben, ist vorhanden. | ☐ | ☐ | ☐ |
| - Umkleidespinde und Fächer, Kleiderhaken auf verschiedenen Höhen sind vorhanden. | ☐ | ☐ | ☐ |
| **4. Sporthalle und Zuschauer*innenbereich** | | | |
| Bewegungsflächen für Rollstuhlfahrer*innen in den Räumen sind vorhanden (min. 150 cm breit). | ☐ | ☐ | ☐ |
| Hallenböden sind flächenelastisch, sodass der Rollwiderstand gering ist (z.B. bei Linoleum oder Parkett). | ☐ | ☐ | ☐ |
| Wenn Zuschauer*innenbereich vorhanden ist: | | | |
| - Stellplätze für Rollstuhlfahrende im Zuschauer*innenbereich sind vorhanden. | ☐ | ☐ | ☐ |



Sozialverband Deutschland
Landesverband Niedersachsen e.V.

**Wir bitten um Rücksendung der Checkliste bis zum 15. April 2024 an sozialpolitik@sovd-nds.de.**